

三菱ガス化学（株） 産業廃棄物処理施設（焼却施設）の維持管理データ （令和 7年 3月度）

令和 7年 4月 18日 更新

（測定値下段の〔 〕内は測定日を表す）

| 施設名称      |       | 処理した<br>廃棄物の<br>種類 | 処理した<br>廃棄物の<br>数量<br>(t/月) | 処理施設運転状況(連続測定) |                    |                       |                         | ばいじん<br>除去日   | 排ガス測定結果（*:酸素12%換算値） |                                     |                       |                      |                                      |                                            |
|-----------|-------|--------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
|           |       |                    |                             | 燃焼室<br>測定位置    | 燃焼室<br>ガス温度<br>(℃) | 集じん機入口<br>ガス温度<br>(℃) | 排ガスー酸化<br>炭素濃度<br>(ppm) |               | 排ガス<br>採取位置         | ばいじん<br>濃度*<br>(g/Nm <sup>3</sup> ) | 窒素酸化物<br>濃度*<br>(ppm) | 硫黄酸化物<br>濃度<br>(ppm) | 塩化水素<br>濃度*<br>(mg/Nm <sup>3</sup> ) | ダイオキシン類<br>濃度<br>(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) |
| 新潟<br>工場  | M-900 | 廃油                 | 205.6                       | 1段燃焼室          | 1,020<br>[R7.3.15] | 143<br>[R7.3.15]      | 0.0<br>[R7.3.15]        | R6.10.8       | 集塵器後<br>煙道          | 0.002未満<br>[R7.2.20]                | 65<br>[R7.2.20]       | 5未満<br>[R7.2.20]     | 0.6<br>[R7.2.19]                     | 0<br>[R7.2.19]                             |
|           | F-900 | 廃油                 | 3,450                       | 炉下部            | 1,030<br>[R7.3.31] | 87.6<br>[R7.3.31]     | 7.3<br>[R7.3.31]        | R6.9.9        | 集塵器後<br>煙突          | 0.002未満<br>[R7.1.22]                | 47<br>[R7.1.22]       | 5未満<br>[R7.1.22]     | 0.7<br>[R7.2.20]                     | 0<br>[R7.2.20]                             |
| 水島<br>工場  | FB-22 | 休止中                | 休止中                         | 休止中            | 休止中                | 休止中                   | 休止中                     | 休止中           | 休止中                 | 休止中                                 | 休止中                   | 休止中                  | 休止中                                  | 休止中                                        |
| 浪速<br>製造所 | IU(A) | 休止中                | 休止中                         | 休止中            | 休止中                | 休止中                   | 休止中                     | 休止中           | 休止中                 | 休止中                                 | 休止中                   | 休止中                  | 休止中                                  | 休止中                                        |
|           | IU(B) | 廃油<br>廃酸<br>廃アルカリ  | 96.8<br>545.1<br>454.9      | 炉上部            | 1,001<br>[R7.3.31] | 91.0<br>[R7.3.31]     | 0.0<br>[R7.3.31]        | 排ガス洗浄<br>設備使用 | 煙道中段                | 0.013**<br>[R6.12.26]               | 130<br>[R6.12.26]     | 1<br>[R6.12.26]      | 11<br>[R6.12.26]                     | 0.00000060<br>[R6.10.11]                   |

\*\*：浪速製造所のIU(B)装置は液中燃焼式の装置であり、ばいじんの測定値は無機塩ヒュームの値です。