

三菱ガス化学（株） 産業廃棄物処理施設（焼却施設）の維持管理計画

令和8年8月20日 更新

施設名称			施設の技術上の基準に関する事項			排ガス濃度（※：酸素12%換算値）に関する事項					
			燃焼室 ガス温度 （℃）	集じん機入口 ガス温度 （℃）		排ガス－酸化 炭素濃度 （ppm）	ばいじん 濃度* （g/Nm ³ ）	窒素酸化物 濃度* （ppm）	硫黄酸化物 濃度 （ppm）	塩化水素 濃度* （mg/Nm ³ ）	ダイオキシン類 濃度 （ng-TEQ/Nm ³ ）
新潟 工場	M-900	法基準値	800℃以上	200℃以下	法基準値	100以下	0.25以下	700以下	270以下	700以下	10以下
		維持管理計画値	800℃以上	200℃以下	維持管理計画値	100以下	0.15以下	150以下	5以下	1以下	0.1以下
					測定頻度に関する事項	連続測定	年2回測定	年2回測定	年2回測定	年2回測定	年1回測定
	F-900	法基準値	800℃以上	200℃以下	法基準値	100以下	0.08以下	250以下	190以下	700以下	1以下
		維持管理計画値	800℃以上	200℃以下	維持管理計画値	100以下	0.08以下	100以下	5以下	1以下	0.1以下
					測定頻度に関する事項	連続測定	年2回測定	年2回測定	年2回測定	年2回測定	年1回測定
浪速 製造所	IU(B)	法基準値	800℃以上	200℃以下	法基準値	100以下	0.08以下	250以下	1.27 (Nm ³ /h)** 以下	700以下	1以下
		維持管理計画値	1000℃以上	100℃以下	維持管理計画値	1以下	0.08以下	100以下	50 (ppm) 以下	100以下	0.1以下
					測定頻度に関する事項	連続測定	年2回測定	年2回測定	年2回測定	年2回測定	年1回測定

**: K値規制に基づいた計算値

更新理由：浪速製造所 IU(A)装置の廃止（令和8年4月）による掲載削除